



ПРАВИЛНИК О ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА

Лесковац, 2024. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА

Бр. 2208/2024-5

06.11.2024. год.

Лесковац, Партизанска бр. 7

Тел: 016/310-48-64

info@akademijajs.edu.rs

www.akademijajs.edu.rs



У складу са одредбама члана 118. и 119. Правилника о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима („Службени гласник СРС бр. 21/89), члана 15. Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 35/2023), и члана 9., Правилника о поступку прегледа и провере опреме за рад и прегледа и испитивања електричних и громобранских инсталација и испитивања услова радне средине (Службени гласник РС 76/2024, од 13.9.2024.), члана 49.,161.-163. Статута Академија струковних студија Јужна Србија (бр.955/2022 од 26. 05. 2022.год.) Савет АССЈС, на својој седници одржаној дана 06.11.2024.год. донео је

ПРАВИЛНИК О ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА

Члан 1.

Предмет овог Правилника је обим, начин и рокови прегледа и испитивања електричних инсталација које се користе у процесу рада изведених у радним и помоћним просторијама, поступак њиховог одржавања у исправном стању и вођење евиденције из области безбедности и здравља на раду.

Члан 2.

За електричне инсталације изведене у радним и помоћним просторијама Академија струковних студија Јужна Србија Лесковац дужна је да обезбеди периодична испитивања која врше овлашћена правна лица са лиценцом. Периодична испитивања електричних инсталација врше се ради утврђивања да ли су примењене мере и нормативи за безбедан и здрав рад.

Члан 3.

Електричне инсталације прегледају се и испитују на начин и у роковима утврђеним упуством произвођача, техничким прописима и СРП стандардима:

1. Дневно – дневни преглед,
2. На период од три године - периодични преглед
3. После реконструкције ,хаварије,ремонта измене и по потреби – ванредни (превентивни преглед).

Члан 4.

Дневни преглед електричних инсталација врши дежурни електричар или друго стручно лице. О визуелном прегледу исправности електричних инсталација не води се посебна евиденција, а задужени запослени је обавезан да сваки утврђени недостатак, неправилност, не спроведену меру безбедности и здравља на раду односно квар одмах пријави свом непосредном руководиоцу.

Члан 5.

Периодични прегледи и провере опреме за рад и прегледи и испитивања електричних инсталација обављају се у року који је утврђен техничким прописима и стандардима или који је одређен упутством произвођача, а најкасније у року од три године од дана претходног прегледа и провере, осим периодичних прегледа и провере привремене електричне инсталације са уређајима, опремом и прибором, који се обављају у року од шест месеци од дана претходног прегледа и провере и периодичних прегледа и провере опреме за рад коју послодавац утврди актом о процени ризика, који се обављају у року утврђеном тим актом али не дужим од три године од дана претходног прегледа и провере.

Члан 6.

Ванредни-превентивни прегледи обављају се пре почетка коришћења, односно пре давања на употребу запосленима, после ремонта, реконструкције или хаварије, као и пре почетка рада на новом месту рада ако је стационарна опрема премештена са једног на друго место, након отклањања недостатака утврђених од стране правног лица са лиценцом, после наложене мере инспектора рада, као и уколико дође до било којих промена на опреми за рад које утичу на безбедан и здрав рад запослених.

Члан 7.

Приликом проверавања и испитивања електричних инсталација морају се предузети мере за безбедност лица и заштиту оштећења електричне и друге опреме.

Члан 8.

Преглед електричне инсталације врши се када је она искључена, а састоји се од проверавања:

- 1) Заштите од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке;
- 2) Мере заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона (ако није извршена ревизија пројекта);
- 3) Избора и подешености заштитних уређаја и уређаја за надзор;
- 4) Исправност постављања одговарајућих расклопних уређаја у погледу раставног размака;
- 5) Избор опреме и мере заштите према спољашњим утицајима;
- 6) Распознавања неутралног и заштитног проводника;
- 7) Присуства шема, таблица са упозорењима или сличних информација;
- 8) Распознавање струјних кола, осигурача, склопки, стезаљки и друге опреме;
- 9) Спајање проводника;
- 10) Приступачност и расположивости простора за рад и одржавање.

Члан 9.

- 1) Општа испитивања изводе се према следећем редоследу:
- 2) Непрекидност заштитног проводника и главног и додатног проводника за изједначење потенцијала;
- 3) Отпорност изолације електричне инсталације;
- 4) Заштита електричним одвајањем електричне инсталације;
- 5) Отпорност пода и зидова;
- 6) Аутоматско искључење напајања;
- 7) Допунско изједначење потенцијала;

8) Функционалност.

Члан 10.

Одржавање електричних инсталација има за циљ очување сталне техничке исправности електричних инсталација.

У одржавање спадају: прегледи, отклањање недостатка утврђених прегледом и ремонти електричних инсталација.

Члан 11.

Недостаци утврђени прегледом и испитивањем на електричним инсталацијама отклањају се одмах, ванредним радовима или ремонтима, односно планирањем опсега послова предвиђених редовним одржавањем и ремонтима. Након отклоњених недостатака и добијања позитивног стручног налаза о примењеним мерама за безбедан и здрав рад може се опрема за рад ставити у употребу.

Члан 12.

Електричне инсталације може одржавати, поправљати и подешавати само правно лице са лиценцом, придржавајући се техничких упутстава и СРП стандарда.

Члан 13.

Евиденције о периодичним и ванредним-превентивним прегледима електричних инсталација воде се на Обрасцу 9., Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“ бр. 62/2007 и 102/2015).

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу даном потписивања.

Председник Савета Академије
мр Светомир Голубовић, с.р.